Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование): ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное школа № 1» село Новосысоевка Яковлевского муниципального района***

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): ***Российская Федерация, 692350, Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, д. 30***
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание ***3*** этажей, ***3010,3*** кв.м;
часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **23 645** кв.м.
Объект культурного наследия: _____
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): ***муниципальная***
Арендодатель (наименование организации): _____
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): ***оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права, серия 25-АБ 566650 от 15.06.2011 г.***
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): ***муниципальная***
Наименование и адрес вышестоящей организации: ***Российская Федерация, 692331, Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, пер. Почтовый, 7***

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): ***образование***
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): ***общеобразовательные***
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): ***540 человек в день***

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): ***на объекте по месту предоставления услуги***
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети***

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) ***К, О, С, Г, У***

Мы, нижеподписавшиеся, ***директор МБОУ «СОШ № 1» с. Новосысоевка Анашкина Нина Сергеевна***

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием даты

с одной стороны,

и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и ***председатель общества инвалидов Арсеньевского городского округа Приморской краевой организации ВОИ Алексеева Альбина Петровна***

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица,

с другой стороны,

действующего на основании доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- *«да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;*
- *«да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;*
- *«нет».*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: ***нет***
2. Пандус стационарный наружный**: ***да, соответствуют для К***
3. Пандус стационарный внутренний**: ***нет***
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: ***нет***
5. Наружная лестница входной зоны: ***да, не соответствуют для К, О, С, Г, У***
6. Внутренняя лестница входной зоны: ***нет***
7. Поручни наружные входной зоны: ***да, соответствуют для К,***
8. Поручни внутренние входной зоны: ***нет***
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют для К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: ***нет***
11. Подъемные платформы внутренние: ***нет***
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): ***нет***
13. Лифт пассажирский: ***нет***
14. Лифт грузовой: ***нет***
15. Мобильные лестничные подъемники: ***да, соответствуют для К, О, С, Г, У***
16. Санитарно-гигиенические помещения: ***нет***

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У* : ***нет***

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: ***нет***

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: ***нет***

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: ***нет***

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: ***нет***

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: ***нет***

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: ***да***

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: ***да***

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) ***муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное школа № 1» село Новосысоевка Яковлевского муниципального района***, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) ***Российская Федерация, 692350, Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, д. 30***

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		**Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)**	
	О, С, Г	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей. Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. Приказом закреплены сотрудники, ответственные за встречу инвалида на объекте.	Приказ № 40-А от 21.02.21020 г., приказ № 41-А от 21.02.2020 г.
2		**Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные**	

		площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К, О, С	Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней внешней лестницы, на входной площадке, в тамбуре. Высота подъемов ступеней более 16 мм. Отсутствуют поручни у наружной лестницы. Имеется только один поручень у наружного пандуса. Наружная дверь имеет высоту порога 0,03 м. Входная дверь, доступная для МГН не имеет символа, указывающего на ее доступность. Не обеспечена задержка автоматического закрывания продолжительностью менее 5 сек. Входная площадка перед входной дверью скользкая при намокании, тамбур скользкий при намокании. Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения. С соответствующим персоналом проведен инструктаж, информация отражена в журнале проведения инструктажа	Приказ № 40-А от 21.02.2020 г.
3		**Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)**	
	К, О, С	На стенах отсутствуют опорные поручни. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы. На верхней или боковой поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. Дверь на второй этаж здания имеет ширину менее 1,2 м, ручки на два тона темнее цвета двери. В коридорах на стенах отсутствуют опорные поручни. Пути эвакуации (коридоры, переходы, тамбура) имеют недостаточную ширину (менее 1,5 м) Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения. С соответствующим персоналом проведен инструктаж, информация отражена в журнале проведения инструктажа	Приказ № 40-А от 21.02.2020 г.
4		**Зона: места обслуживания инвалидов**	
	К, О, С	Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, Электрическая розетка на уровне 80 см от пола. Дверные проёмы имеют недостаточную ширину (78 см) Принятые меры: сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения. С соответствующим персоналом проведен инструктаж, информация отражена в журнале проведения инструктажа	Приказ № 40-А от 21.02.2020 г.
5		**Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)**	
	Г, У	Дверной проём имеет ширину 80 см. Отсутствует кнопка вызова помощника. Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола. Унитаз (напольный) обычный (не для инвалидов). Из-за особенностей установки унитаза (врезки в систему канализации) подход (подъезд) к унитазу затруднён. Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза. Отсутствуют крючки для одежды и костылей. Отсутствует поворотное зеркало. У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак. **Недоступно для инвалидов «К, О, С»**	
6		**Информационное обеспечение на Объекте**	

		услуги, на входах. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения необходимо дооборудовать комплексными средствами информации. Принятые меры: необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		**Зона: пути движения к Объекту**	
8		**Зона: места парковки для автомобилей инвалидов**	
	К, О, С, Г, У	Имеется стоянка, но парковочное место для инвалида-колясочника не выделено.	

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ): ***Необходимо уменьшить уклон путей движения, заменить асфальтовое покрытие дорожного полотна на пришкольной территории и на некоторых участках вокруг здания, выделить пешеходную зону; вход в здание необходимо обеспечить специальными средствами связи, тактильными средствами. Перед дверью входа и в тамбуре необходимо установить противоскользящее покрытие; пути эвакуации имеют недостаточную ширину, поэтому необходимо расширить ширину коридоров, переходов, тамбуров и предусмотреть устройство эвакуационного выхода на месте окна из спец. класса. Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, переходах, тамбурах. Расширить ширину лестничного марша и произвести монтаж съёмных опорных поручней. Расширить дверные проёмы с установкой новых дверей нажимного типа. В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверные проёмы в кабинете с установкой новых дверей нажимного типа. Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасности на путях движения инвалидов и при получении ими услуг***

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

М.П. Дата 11.03.2020

М.П. Дата 11.03.2020

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная